

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«31» мая 2024 г., 22240061000210814978
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы № 1 управления надзорной
территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 1 управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«11» июня 2024 г., № 2405/003-22/136/ПВПР
(дата составления предписания)

край Алтайский, г Барнаул, ул Юрина, Дом 221, 83852402133, e-mail: 11tond@22.mchs.gov.ru
(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: « 11 » июня 2024 г., учетный номер 22240061000210814978.
(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
1. край Алтайский, г Барнаул, ул Юрина, Дом 208А
(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД
№212", адрес юридического лица: 656019, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, БАРНАУЛ, УЛ. ЮРИНА, Д.208, К.А
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

**5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить
следующие нарушения:**

1. Светильники в подвале и в электрощитовой эксплуатируются со снятыми колпаками
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 35 Правил, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.
Срок устранения нарушения:
01.06.2025
2. Испытания ВПП на водоотдачу необходимо осуществлять не реже двух раз в год (весной и осенью) при температуре
окружающей среды не ниже 5 °С ("ГОСТ Р 59643-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Внутреннее
противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту.
Методы испытаний на работоспособность")
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной
безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в
нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
01.06.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Инспектор отделения надзорной деятельности и
профилактической работы по Ленинскому району
территориального отдела надзорной деятельности и
профилактической работы № 1 управления надзорной

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (государственный инспектор Ленинского района г. Барнаула по пожарному надзору) Вдовин Алексей Викторович

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

00D32A2490478ABBA5BD940761F8FB1DBD
Владелец: Вдовин Алексей Викторович
Действителен с 08.04.2024 по 02.07.2025

подпись

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 1 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (государственный инспектор Ленинского района г. Барнаула по пожарному надзору) Вдовин Алексей Викторович, e-mail: l1tond@22.mchs.gov.ru, телефон: +73852402079

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«___» часов «___» минут «___» _____ 20___ г.

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

