

Выписка из предписания по результатам проведения  
профилактического визита

22260061000222000691

Предписание № 22260061000222000691-1-1  
Дата первой версии 24.06.2026, 07:05 (МСК)  
Дата последней версии 24.06.2026, 07:07 (МСК)



Версия 2

Контрольный  
(надзорный) орган

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО  
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ  
КРАЮ

г Барнаул, ул Взлетная, д 2и

Вид контроля (надзора) Федеральный государственный пожарный надзор

Лицо, в отношении которого принято решение

Контролируемое лицо МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №212"

г Барнаул, ул Юрина, д 208А

Тип Юридические лица

ИНН 2223033645

ОГРН 1022201391255

Срок исполнения предписания

Срок исполнения 01.06.2027  
предписания

Нарушенные обязательные требования, подлежащие устранению

1. Документ № 1479 от 16.09.2020

Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации

Пункт 60 Правил, Другое / прочее абзац 1

Обязательное требование №1

Руководитель организации обеспечивает объект защиты пригодными к эксплуатации первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX Правил противопожарного режима в Российской Федерации и приложениям № 1 и 2.

|                                         |                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Нарушение №1</b>                     | Не устранено                                           |
| Текст нарушения                         | Не все огнетушители укомплектованы шлангом (раструбом) |
| Устранить до                            | 01.06.2027                                             |
| Планируемый способ устранения нарушения | Представление пояснения                                |

## Подпункт 6, Пункт 27 Правил

### Обязательное требование №1

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается блокировать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства.

|                                         |                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Нарушение №1</b>                     | Не устранено                                                                                  |
| Текст нарушения                         | На втором этаже из группы № 13 затруднена эвакуация на наружную лестницу (блокирование двери) |
| Устранить до                            | 01.06.2027                                                                                    |
| Планируемый способ устранения нарушения | 1. Представление фотоматериалов<br>2. Представление пояснения                                 |

## Пункт 14 Правил, Другое / прочее абзац 1

### Обязательное требование №1

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

|                                         |                                                                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Нарушение №1</b>                     | Не устранено                                                                                   |
| Текст нарушения                         | В электрощитовой на противопожарных дверях не обеспечено наличие устройства для самозакрывания |
| Устранить до                            | 01.06.2027                                                                                     |
| Планируемый способ устранения нарушения | 1. Представление пояснения<br>2. Представление фотоматериалов                                  |

|                                         |                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Нарушение №2</b>                     | Не устранено                                                                                                |
| Текст нарушения                         | На первом этаже на двери между лестничной клеткой и коридором отсутствует приспособление для самозакрывания |
| Устранить до                            | 01.06.2027                                                                                                  |
| Планируемый способ устранения нарушения | 1. Представление пояснения<br>2. Представление фотоматериалов                                               |

## Пункт 1 Правил

### Обязательное требование №1

Правила устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

#### Нарушение №1

Не устранено

|                                         |                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Текст нарушения                         | На втором этаже не обеспечено свободное открывание эвакуационных выходов изнутри без ключа |
| Устранить до                            | 01.06.2027                                                                                 |
| Планируемый способ устранения нарушения | 1. Представление фотоматериалов<br>2. Представление пояснения                              |

### Подписи и отметки

ФИО подписавшего  
предписание

Вдовин Алексей Викторович

государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору - сотрудники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора

Уведомление  
контролируемого лица о  
предписании

Региональный портал госуслуг

24.06.2026

**Обжалование:** В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Выписка подписана 24.06.2026, 07:07 (МСК)

Сертификат

97036935367898007868478414381942391507



Вы можете самостоятельно подтвердить устранение нарушений с помощью мобильного приложения "Инспектор". Инструкция прилагается.

# ПРОЦЕСС ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ

(Подтвердить исполнение предписаний можно без повторной проверки с помощью мобильного приложения «Инспектор»)

## 1 ЗАПУСК И АВТОРИЗАЦИЯ


1. Запустить мобильное приложение «Инспектор» и авторизоваться с использованием пароля от портала «Госуслуги»



2. Заполнить персональные данные
3. Нажать кнопку «Войти»
4. После авторизации пользователю будет доступен выбор учетной записи: либо как физическое лицо, либо под организацией, к которой прикреплен его учетная запись


*\*Необходимо разрешить доступ к местоположению (обязательное условие корректности работы приложения)*

5. Выбрать из списка мероприятий «Исполнение предписаний»




## 2 ПРЕДПИСАНИЕ

1. При назначении предписания на устройство направляется пуш-уведомление
2. Нажатие на пуш-уведомление переводит пользователя в предписание, где находится информация о мероприятии, а также список нарушений, которые необходимо устранить





## 3 УВЕДОМЛЕНИЕ

При назначении нового предписания на организацию, к которой привязан пользователь мобильного приложения, в нижней части главного экрана в разделе «Уведомления» появляется соответствующая индикация





## 4 УСТРАНЕНИЕ НАРУШЕНИЙ

1. Внутри нарушения пользователь видит необходимую информацию, а также способы устранения нарушения
2. Для примера выберем «Сделать фото» и сфотографируем огнетушитель
3. Фотография отобразится в разделе «Подтверждающие материалы»



4. Нажав на фото, пользователь переходит к описанию приложенного файла
5. Нажатие на раздел «Посмотреть на карте» переводит пользователя на карту с информацией о зафиксированном местоположении, где было сделано фото

6. Для примера добавим текстовое пояснение, файл и видео по аналогии с фотографией
7. Все приложенные файлы отобразятся в разделе «Подтверждающие материалы»
8. Пользователь нажимает кнопку «Отправить» и нарушение отправляется на проверку инспектору



## 5 ПРОВЕРКА

1. Инспектор оценит представленные материалы
2. По результатам его оценки:
  - либо статус изменится на «Устранено» (свидетельствует об исполнении предписания),
  - либо материалы будут направлены инспектором на доработку с комментариями о том, что именно необходимо еще устранить

**МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ИНСПЕКТОР» ДОСТУПНО ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ ПРИЛОЖЕНИЙ**



ОС «Аврора»



IOS



Android



Huawei